

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. 1

Utilajul, echipamentul tehnologic: **CENTRALA DE ALARMARE**

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producător
0	1	2	3
0	CENTRALĂ DE ALARMARE LA EFRACȚIE ȘI INCENDIU		
1.	Parametrii tehnici și funcționali <ul style="list-style-type: none"> • 4 sau 8 zone complet programabile • 4 partitii independente cu control Stay/Away • 1 zona antisabotaj • 1 iesire de alarma – releu NC/NO de 1A • 3 iesiri open-colector programabile de 150mA • accepta maxim 8 tastaturi LED sau LCD • accepta maxim 16 cititoare Proxi sau Eclipse • fiecare element al sistemului (zona, tastatura, cititor, cheie digitala, cartela de proximitate, iesire programabila) poate fi alocata la partitii dupa necesitati • 3 moduri de armare (armare globala sau 2 moduri de armare partiala) • in cadrul fiecarui mod de armare pot fi definite 4 stari (armare, dezarmare, armare cu ramanere an obiectiv cu sau fara temporizare • auto-armare dupa orar prestabilit pe fiecare partitie • dezarmare temporara cu autoarmare dupa un timp prestabilit • 24 coduri de utilizator (4-6 cifre) • memoreaza ultimele 128 de evenimente • memoria de evenimente poate fi citita de la tastatura LCD • formate de comunicare 4+2, Cesa, Contact ID • 8 numere de telefon • port serial RS232 • soft pentru programare an mediu Windows (95,98,ME,2000,XP) 		
2.	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare -conform caiet de sarcini.		
3.	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante -conform caiet de sarcini.		

OBIECTIV
RECONSTRUIRE OBIECTIV DE
ARHITECTURA POPULARĂ
ȘCOALĂ SECURICENI

PROIECTANT DE SPECIALITATE
s.c. ACSA PROIECT s.r.l. Suceava

4.	Condiții de garanție și postgaranție - garanția minimă acceptată, 2 ani.		
5.	Alte condiții cu caracter tehnic - se va anexa fișa tehnică a furnizorului, pentru a se verifica concordanța cu parametrii tehnici înscriși în documentele de licitație.		

Proiectant,

.....

PRECIZARE:

Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 și 1; în cazul în care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea, cât și execuția uneia sau mai multor lucrări de construcții, responsabilitatea completării coloanelor 0 și 1 revine ofertantului.