


MUZEUL BUCOVINEI SUCEAVA

NR. 7102 / 18.10.2017

SE APROBA,

DIRECTOR GENERAL,

Constantin Emil Ursu



CAIET DE SARCINI,

Instalație de încălzire cu pompă de căldură aer-aer Casa Roșu-Muzeul Satului Bucovinean.

Sistem multisplit format din:

- Unitate exterioară MULTISPLIT 30000 BTU - 1 buc

Caracteristici tehnice minime

- Tensiune de alimentare 220V
- Capacitate răcire 8,5 kw
- Capacitate încălzire 10 kw
- Clasa energetica A/A
- Dimensiuni maxime LxHxd (mm) 1000x900x350
- Temperaturi de functionare – Răcire t max +40 grd
- Încălzire t min -15 grd

- Unitate interioara de pardoseala tip consolă 9000BTU – 2 buc

Caracteristici tehnice minime

- Capacitate răcire 2,5kw
- Capacitate încălzire 2,5 kw
- Clasa energetica A

- Dimensiuni maxime LxHxd (mm) 700x600x250

- Unitate interioara de pardoseala tip consolă 12000BTU – 1buc

Caracteristici tehnice minime

- Capacitate răcire 3,5kw
- Capacitate încălzire 4 kw
- Clasa energetica A
- Dimensiuni maxime LxHxd (mm) 700x600x250
- Unitate interioară de perete 7000 BTU

Caracteristici tehnice minime

- Capacitate răcire 2,5kw
- Capacitate încălzire 2 kw
- Clasa energetica A
- Dimensiuni maxime LxHxd (mm) 850x300x170
- Kit legătură UE-UI (țevi +cabluri) - 50 ml

Sef serviciu tehnic-administrativ,

Ing.Pricop Stefan Viorel

